

## 一、单选题：

1. 安全生产工作坚持（ ）的方针。  
A. 安全第一、预防为主  
B. 安全第一、预防为主、综合治理  
C. 安全第一、预防为主、综合治理、整体推进

2. 生产经营单位的（ ）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。  
A. 主要负责人  
B. 分管安全负责人  
C. 总工程师

3. 新修改的《中华人民共和国安全生产法》自（ ）起施行。  
A. 2002年11月1日  
B. 2014年8月31日  
C. 2014年12月1日

4. 从业人员（ ）违章指挥、强令冒险作业。  
A. 不得拒绝 B. 有条件服从  
C. 有权拒绝

5. 生产经营单位经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以（ ）。  
A. 罚款 B. 关闭 C. 治理隐患

6. 生产经营单位应当保证从业人员了解事故应急处理措施，（ ）自身在安全生产方面的权利和义务。  
A. 掌握 B. 懂得 C. 知悉

7. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；（ ）应当及时予以处理。  
A. 安全生产管理人员  
B. 主要负责人  
C. 接到报告的人员

8. 生产作业现场的“三违”是指：违章作业、违章指挥、（ ）。  
A. 违反操作的规程  
B. 违反有关规定  
C. 违反劳动纪律

9. 国家对燃气经营实行许可证制度，由（ ）核发燃气经营许可证。  
A. 县级以上地方人民政府建设管理部门  
B. 县级以上地方人民政府燃气管理部门  
C. 县级以上地方人民政府规划管理部门

10. （ ）负责全国的燃气管理工作，（ ）负责本行政区域内的燃气管理工作。  
A. 国务院建设主管部门、县级以上地方人民政府燃气管理部门  
B. 国务院建设主管部门、县级以上地方人民政府建设管理部门  
C. 国务院安全主管部门、县级以上地方人民政府安全管理部门

11. 依据《北京市燃气管理条例》，在地下燃气管道安全间距内，进行爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等作业的，由城市管理综合执法部门责令改正，并可以处（ ）罚款。  
A. 500元以上5000元以下  
B. 2000元以上2万元以下  
C. 3000元以上3万元以下  
D. 5万元以上10万元以下

12. 室内燃气管道阀门位置应设置在（ ）。  
A. 燃气表前 B. 燃气表后  
C. 燃气表前和表后 D. 燃气表前、后都不需设施

13. 城市燃气管道按设计压力分为（ ）级。  
A. 3 B. 5 C. 6 D. 7

14. 以下（ ）方法不能用于检测燃气泄漏。  
A. 用涂抹肥皂水 B. 用仪器检测  
C. 用洗涤灵水 D. 用明火检查

15. 燃气提示标志的含义是：（ ）  
A. 未经有关部门划定的可使用明火的区域  
B. 经有关部门划定的可使用明火的区域  
C. 经有关部门划定可进行放散作业的区域



# 关注燃气安全 保障家庭生活

## 2015年北京市家庭燃气安全知识竞赛试题

为普及燃气安全知识，在全社会营造良好的安全生产氛围，北京市安全生产监督管理局联合北京市妇女联合会、北京市市政市容管理委员会于2014年3月至6月，在全市范围内组织开展以“关注燃气安全、保障家庭生活”为主题的北京市家庭燃气安全知识竞赛活动。竞赛试题及学习手册可在北京市安全生产监督管理局、北京市妇女联合会、北京市市政市容管理委员会等网站上了解并下载，欢迎广大读者积极参与，正确答案将在竞赛结束后于上述网站及本报公布。

本次竞赛将从满分答卷中抽取35名幸运参与者。其中一等奖5名（价值1000元奖品）；二等奖10名（价值500元奖品）；

16. 燃气禁止标志的含义：（ ）  
A. 施工现场沟槽、管道井等禁止跨越地段



17. 燃气警告标志的含义：（ ）  
A. 注意点火开气的先后顺序  
B. 点火前先开启阀门  
C. 使用燃烧器具时注意先点火后开气



18. 如果要改动、迁移自己家中的燃气管道、燃气表的位置，应该怎么办呢？  
A. 拨打燃气客户服务热线96777  
B. 自行改造 C. 找装修队改造

19. 禁止在使用燃气设备的房间内使用（ ）  
A. 其它气源 B. 电源 C. 火源

20. 民用燃气灶具与燃气管道的连结部分严禁（ ）。  
A. 丝扣连接 B. 用燃气专用塑料软管连接 C. 漏气

21. 单位或个人（ ）燃气的，依照有关治安处罚的法律规定进行处罚。  
A. 盗用 B. 使用 C. 更换

22. 北京燃气的客户服务热线（ ）？  
A. 95598 B. 96777 C. 12315

23. 家里闻到类似臭鸡蛋的味道，可能发生了燃气泄漏，我们首先要做（ ）？  
A. 迅速拨打燃气报修电话  
B. 找到臭鸡蛋把它丢掉 C. 开窗通风

24. 燃气灶具的判废年限是（ ）年。  
A. 7年 B. 8年 C. 9年 D. 10年

25. 家里发生燃气泄漏，下列做法中不正确的是：（ ）  
A. 立即开窗通风  
B. 在泄漏房间立即拨打报警电话  
C. 立即关闭表前阀门，并通知相关部门进行检修

26. 使用燃气灶具时,要坚持“（ ）”的原则,即先点火后开气。  
A. 火等气 B. 气等火 C. 同步进行

27. 燃气设备使用完毕，注意关好燃气阀门，做到人走火灭，长期不用，将（ ）关闭。  
A. 设备阀门 B. 楼内总阀门  
C. 表前阀门

28. 擅自操作（ ）燃气阀门的燃气用户及相关单位和个人由燃气管理部门责令限期整改。  
A. 公用 B. 私用 C. 使用

29. 下列哪些场所不能使用燃气（ ）。  
A. 厨房 B. 阳台 C. 室外 D. 卧室

30. 燃气供应单位应向燃气施工单位提出施工安全要求并签订（ ）。  
A. 开工证 B. 施工安全协议书  
C. 规划许可证 D. 施工许可证

31. 燃气灶具的连接胶管的安装应低于灶面（ ）公分？  
A. 3-5 B. 5-8 C. 5-10 D. 10-15

32. 燃气燃烧时正常火焰呈现出（ ）色。  
A. 黄色 B. 红色 C. 蓝色

33. 燃气热水器按排气方式不同分四种，居民家中禁止使用（ ）热水器。  
A. 强排式 B. 直排式  
C. 平衡式 D. 烟道式

34. 燃气热水器的连接气管应选用？（ ）  
A. 金属波纹管 B. 塑料管  
C. 铝塑管 D. 自来水管

35. 购买燃气灶具、热水器时应首先注意（ ）。  
A. 容量大小 B. 样式  
C. 适用气种 D. 费用

36. 液化气残液不得（ ），钢瓶不可（ ）。  
A. 私倒 乱倒 B. 私倒 互相倒灌  
C. 乱倒 平放 D. 回收 超期使用

37. 燃气热水器在使用中应注意（ ）。  
A. 使用自排式热水器  
B. 烟道不安装或安装不出户  
C. 保持室内通风良好  
D. 出现问题自行维修

38. 液化气钢瓶角阀往哪边旋转是关闭？（ ）  
A. 逆时针旋转为关闭  
B. 顺时针旋转为关闭

39. 钢瓶离灶具多远为合格？  
A. 0.8至1米 B. 0.5至1米  
C. 1.5至2米 D. 至1.2至1.5米

40. 在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：（ ）  
A. 放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物  
B. 进行爆破、取土等作业或者动用明火  
C. 倾倒、排放腐蚀性物质  
D. 以上全部

## 二、多选题：

1. 燃气引入管道不得敷设在（ ）。  
A. 楼梯间 B. 卧室  
C. 浴室 D. 变电室

2. 下列哪些从事燃气工程的单位应当具有相应的资质，并在其资质等级范围内依法从事作业活动。（ ）  
A. 勘察 B. 设计  
C. 施工 D. 监理

3. 用户长时间外出旅游，离家前要关闭表前阀门，注意不要关闭厨房内的（ ）？  
A. 楼内总阀门 B. 灶前阀门  
C. 分段阀门

4. 发现室内燃气设施或燃气用具（ ）时，用户应立即关闭表前阀门、开窗通风。  
A. 正常 B. 燃气泄漏  
C. 异常 D. 意外停气

三等奖20名（价值300元奖品）。获奖情况将在竞赛结束后于上述网站及本报公布。

### 答题须知：

1、请剪下答题卡，选择您认为正确的答案，将答题卡上相应的“○”涂成“●”。请用钢笔或签字笔填写，涂改无效。答题卡复印有效。个人信息填写要求字迹清晰，项目完整，否则视为无效（选做题不计入成绩）。

2、答卷截止日期为2015年5月15日（以寄发地邮戳为准）；请将答题卡寄送至北京市朝阳区霄云路霞光里30号院17号楼307室，邮编：100027。

5. 燃气管道安全保护距离内不应有（ ）、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建（构）筑物等。  
A. 土壤塌陷 B. 滑坡  
C. 下沉 D. 人工取土

6. 公服用户的燃气表房应符合（ ）安全要求。

A. 配备消防器材；  
B. 自然通风情况良好；  
C. 有浓度报警、自动排风设施的场所要求报警、排风系统要灵敏有效；  
D. 表房内照明必须为防爆灯；照明电缆线路安装符合防爆要求；  
E. 防爆照明开关设在表房以外；  
F. 可暂时存放米、面、蔬菜和其他杂物；

7. 家庭用户在使用燃气过程中，下列（ ）情况危及安全使用燃气。

A. 燃气专用橡胶软管长度为2.6米；  
B. 燃气管道从厨房天花板里穿过；  
C. 燃气灶具安装在洗菜池旁；  
D. 烟道式热水器安装在浴室里；  
E. 橡胶软管与灶具面板平齐。

8. 本市鼓励燃气科学技术研究，推广何种类型的先进技术应用？（ ）

A. 环保 B. 安全 C. 节能 D. 经济

## 2015年北京市家庭燃气安全知识竞赛答题卡

### 答题须知：

1、请以家庭为

参赛对象参与答

题；

2、请参与者填

好您的真实信息

：姓名、家庭

成员、通信地

址、邮编、固

定电话、手机

；

3、请将您认为

的正确答案涂

黑，划“√”、

“×”视为弃

权；

4、试卷共60道

题，分为单选

题、多选题、

判断题。

单选题每题1.5

分，共40道题

；多选题每题2

分，共10道题

；判断

题每题2分，共

100分；

5、答题卡复印

有效，每个家庭

限答一份答卷

；

6、答卷截止日

期为2015年5月

15日（以寄发地

邮戳为准）；

7、请将答题卡

寄送至北北京市

朝阳区霄云路霞

光里30号院17号

楼307室，邮

编：100027。

9. 燃气用户及相关单位和个人不得有下列哪些行为：（ ）

A. 将燃气管道作为负重支架或者接地引

引线

B. 在具备安全条件的场所储存燃气

C. 盗用燃气

D. 改变燃气用途或者向他人转供燃气

10. 在安装燃气计量仪表、阀门及燃气

蒸发器等设施的专用房内不得（ ）。

A. 堆放杂物 B. 住人

C. 使用明火 D. 值班

## 三、判断题

1. 生产经营单位主要负责人对本单位的

安全生产工作全面负责。（ ）

2. 未经安全生产教育和培训合格的

从业人员，不得上岗作业。（ ）

3. 生产经营单位从业人员有权对本

单位的安全生产工作提出建议。（ ）

4. 任何单位和个人发现燃气安全事

故或安全隐患等情况时，都有告知义务。（ ）

5. 用户不能将装有燃气管道的房间

改为卧室使用。（ ）

6. 发生室内燃气泄漏应首先开启排

气扇，排除室内燃气。（ ）

7. 用户可根据自己使用需要改装或

拆除户内燃气设施。（ ）

8. 用户有义务配合燃气经营者对户

内燃气设施进行安全检查。（ ）

9. 胶管与液化气钢瓶减压器连接处

可使用铁丝固定。（ ）

10. 液化气钢瓶中储存的液化气体是

气体。（ ）

## 四、选做题：

1. 通过新浪微博、腾讯微博、人民

微博“@北京安监”并对首都安全生

产工作提出建议或留下平安寄语。

2. 拍摄身边的安全生产隐患故事和

“三违”行为，通过市安全监管局政

务网站“12350”网上举报栏目进行

举报，如查证属实，可获得奖励。